

ОТЧЕТ

Обслуживающей организации ООО «СОНДЭР»

ОТЧЕТ по исполнению договора № 22 от 20.01.2020 года

О финансовой деятельности за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020
по объекту: МКД пгт. Яшкино ул.Школьная, д.6

I. Уважаемые жители!

В уходящем году мы старались сделать все возможное, чтобы жизнь в наших домах стала более комфортной и уютной. 2021-й год ставит перед нами новые задачи, которые нам предстоит решать вместе с Вами, Уважаемые жители. Ведь Ваше участие в вопросах управления домом необходимо! Благодарю всех, кто активно участвовал в решении наших с вами совместных задач: старших по домам, равнодушных и активных жителей, всех, кому не безразлично состояние их домов, всех, кто с полной ответственностью и пониманием относится к своей роли собственника жилья, кто готов принять на себя груз решения общих задач. Спасибо за оказанное доверие!!!

II. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Школьная, д.6
2. Кадастровый номер -
3. Серия, тип постройки -
4. Год постройки 1977
5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 год по данным БТИ 45%
6. Степень фактического износа нет данных
7. Год последнего комплексного капитального ремонта -
8. Год последнего частичного кап. ремонта (с указанием участков капитального ремонта) -
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет
10. Количество этажей 2
11. Наличие подвала нет
12. Наличие цокольного этажа нет
13. Количество квартир 22
14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1
15. Строительный объем 7435 куб.м.
16. Площадь:
 - а) жилых помещений (общая площадь квартир) 596,2 кв.м.
 - б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение) -
 - в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, коридоры и т.д.) 74,1 кв.м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры 74,1 кв.м.
18. Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) 0 кв.м.
19. Уборочная площади других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) 0 кв.м.
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 633,6 кв.м.
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 42:19:0110002:457

III. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

N п/ п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	% износа
1	Фундамент	Бетонные блоки	Удовлетворительное	
2	Цоколь	Ж/б блоки	Удовлетворительное	
	Гидроизоляция	Рубероид	Удовлетворительное	
3	Стены			
	Наружные	Ж/б блоки	Удовлетворительное	
	Внутренние	Кирпичные	Удовлетворительное	
4	Фасады			
	Козырьки	металл	Отсутствуют, требуется восстановление	
5	Крыши			
	Покрытие	Шиферное полотно	Аварийная, требует капитального ремонта	
	Смотровое окно	Деревянное	Удовлетворительное	
	Чердачное помещение	-	Удовлетворительное	
6	Перекрытия			
	Чердачное	Ж/б	Удовлетворительное	
	Меж-этажное	Ж/б	Удовлетворительное	
7	Полы			
	На перекрытиях	Ж/б	Удовлетворительное	
	1,2 этажа	Ж/б стяжка	Удовлетворительное	
8	Перегородки, стены			
	Несущие	Кирпич	Удовлетворительное	
	Само несущие	Кирпич	Удовлетворительное	

9	Окна и двери			
	Окна	Деревянные	Удовлетворительное	
	Двери наружные	Деревянные	Удовлетворительное	
	Двери внутренние	Деревянные	Удовлетворительное	
	Чердачные люки	Деревянные	Удовлетворительно	
10	Лестницы			
	Марши	Ж/б	Удовлетворительное	
	Площадки	Ж/б	Удовлетворительное	
	Подъезд	-	Удовлетворительное	
11	Благоустройство			
	Отмостка и тротуары	Ж/б	Отсутствует, требует восстановление	
12	Центральное отопление			
	Запорная арматура	Металл	Удовлетворительное	
	Сети	Металл	Удовлетворительно	
13	Горячее водоснабжение			
	Запорная арматура	Металл	Удовлетворительное	
	Пояс отопления	Металл	Удовлетворительное	
14	Холодное водоснабжение			
	Запорная арматура	Металл	Удовлетворительное	
	Сети	Металл	Удовлетворительное	
15	Канализация			
	Сети	Чугун, пластик	Удовлетворительное	
	Колодцы для слива	Кирпич	Основа колодца кирпичная в удовлетворительном состоянии	
16	Вентиляция			
	Шахты	Кирпич	Требуется восстановление бортов, вывод из под кровли в коробах.	
	Оголовки вент.каналов		Отсутствуют	
17	Электрооборудование			
	Ввод	Алюминий	Ввод с 1 подъезда.	
	Сети	Алюминий	Удовлетворительное	

Выводы и предложения: Техническое состояние инженерных коммуникаций и конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии. Жилой дом требует проведения выборочного текущего ремонта:

восстановление боровов, вывод вентиляционного короба из чердачного помещения на кровлю, восстановление цоколя и отмостки, устройство козырьков подъездных, утепление межпанельных швов и капитального ремонта кровли,

IV. Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома за отчетный период.

		Содержание и текущий ремонт ж/ф (руб.)
1	Долг на начало периода	0
2	Начислено	220128
3	Оплачено	122173,51
4	Задолженность на конец отчетного периода	97954,49
5	Выполнено работ (оказано услуг)	218049,58
6	Остаток на конец отчетного периода ("-" - перевыполнено работ; "+" - недовыполнено работ)	-95876,07

В т.ч.

N п/п	Виды услуг (работ)	Затраты за отчетный период (руб.)
1	Текущий ремонт жилищного фонда, в т.ч. - Чистка вентиляции в кв. 2 - восстановление фазы 0 на вводе в дом, замена светильников и ламп в подъездах - частичная замена полотенчика в кв. 21 — 1 м - устройство тех.входа во 2-ом подъезде для доступа при рем.работах - частичная замена стояка ХВС в подъезде и тех.подполье — 4 м - частичная замена канализации во 2-ом подъезде — 4 м - частичный ремонт кровли - косметический ремонт подъездов 1,3 - ремонт перекрытия первого этажа в кв 18 сан.узел - утепление подъездных тамбуров - осмотр и закрытие слуховок на зимний период - остекление подъездных окон - Выполнение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, согласно Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 27.02.2017) "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 09.09.2017) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по	105900,33

	управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"	
2	Услуги по приему, учету и расчету платежей	18710,88
3	Содержание аварийно-диспетчерской службы	29440,15
4	Санитарное содержание придомовой территории	63998,22

Составляющие тарифы

ОПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 Г.

N п/п	Виды услуг (работ)	Плата за жилое помещение (руб. за 1 кв. м общей площади с НДС)
1	Текущий ремонт жилищного фонда	9
2	Услуги по приему, учету и расчету платежей	1,7
3	Содержание аварийно-диспетчерской службы	6
4	Санитарное содержание придомовой территории	3,30

Общество с ограниченной ответственностью «Сондэр»

ИНН: 4246020928 КПП 424601001 ОГРН: 1164205077080
uk.comfort@rambler.ru Сайт ООО «Сондэр» <http://www.яшкино-ук.рф>
Юридический адрес: 652010 Кемеровская обл., пгт. Яшкино, ул. Комарова 28-9
Адрес местонахождения: 652010 Кемеровская обл., пгт. Яшкино, ул. Суворова 32

Тел./факс: +7(384)552-54-90

Директор Котович Юлия Алексеевна сот. +7(906)922-53-49

Главный инженер Кривицкий Олег Александрович сот. +7(951)592-13-46

Тел. Аварийной круглосуточной службы: +7(384)552-54-90

БИК 043207612

К.сч. 30101810200000000612

Р.сч. 40702810726000011518 в отделении № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово

ООО «Сондэр»

Директор Котович Юлия Алексеевна

Главный инженер Кривицкий Олег Александрович

Дата 31.03.2021

Дата 31.03.2021

