

ПАСПОРТ

готовности общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2022/2023 г.

Наименование объекта Жилой дом
Адрес: Яшкинский район пгт. Яшкино ул. Ворошилова 2
Принадлежность объекта: Муниципальная собственность.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сондэр»
ИНН 4246020928 КПП 424601001
652010, Кемеровская область,
Яшкинский район, пгт. Яшкино,
ул. Суворова 32
тел/факс +7(384) 552-54-90

I. Общие сведения

1. Назначение объекта - **жилое**
2. Год постройки: 1976
3. Характеристика объекта:

этажность: 5 подъездов: 4 ;
общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи: 4505,12 (м²);
жилая площадь; 3400,02 (м²)
нежилая площадь 267,1(м²)

4. Инженерное оборудование:

Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Тепловой пункт	0	-
Водомерный узел	0	-
Тепловой ввод	1	удовлетворительное
Водопроводный ввод	1	удовлетворительное
Электрический ввод	1	удовлетворительное

5. Источники: теплоснабжения: ОАО «СКЭК»
электроснабжения: ОАО «Кузбассэнергобывт»

II. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2022/2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану	Фактически выполнено
1	Ремонт кровли	м²	-	-
2	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	-	-
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м²	-	-
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п.м.	-	-
3	Ремонт фасадов, в том числе:	-	-	-
	ремонт и покраска	м²	-	-
	герметизация швов	п.м.	12	12
	ремонт водосточных труб	шт.	-	-
	утепление оконных проемов	шт.	-	-
	утепление дверных проемов	шт.	-	-
	ремонт балконной плиты	шт.	1	1
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе:	-	-	-
	изоляция трубопроводов	п.м.	-	-
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п.м.	-	-
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:	-	-	-
	отмосток	п.м.	99	99
	приямков	шт.	-	-
6	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:	-	-	-
6.1	центрального отопления:	-	-	-
	радиаторов	секц.	-	-
	трубопроводов	п.м.	81,5	81,5
	запорной арматуры	шт.	3	3
	промывка и опрессовка	шт.	1	1
6.2	горячего водоснабжения:	-	-	-
	трубопроводов	п.м.	-	-
	запорной арматуры	шт.	-	-
	промывка и опрессовка	шт.	1	1
6.3	Холодного водоснабжения:	-	-	-
	трубопроводов	п.м.	-	-
	запорной арматуры	шт.	-	-
	Промывка и опрессовка	шт.	-	-
	ремонт и подготовка водомерного узла	шт.	-	-
6.4	канализации:	-	-	-

6.5	ремонт трубопроводов	п.м.	4	4
	ремонт колодцев	шт.	-	-
	промывка системы	шт.	-	-
	электрооборудование:	-	-	-
	световая электропроводка	п.м.	-	-
	силовая электропроводка	п.м.	-	-
	вводные устройства	шт.	-	-
	электрощитовые	шт.	-	-
	уличное и подъездное освещение	шт.	15	15
7	Обеспеченность объекта:	-	-	-
	пескосоляной смесью и химреагентами	т	-	-
	инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт.	-	-
8	Другие работы:	-	-	-
	Установка лавок у подъездов	шт	4	4
	Установка мусорных урн у подъездов	шт.	4	4
	Замена информационных досок	шт.	4	4
	Закрытие подвальных проходов			

III. Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2022/2023 г.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.
2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует количеству на момент заключения договора управления.
3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

Вывод: Объект к эксплуатации готов

(указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)

Ответственный руководитель (обслуживающего предприятия или собственника здания).

ООО «Сондэр»

(наименование организации)

Директор

(должность)

« 01 » сентября 2022 г.

Главный инженер

(должность)

Электромонтер

(должность)

Котович Ю.А.

(Ф.И.О.)

Кривицкий О.А.

(Ф.И.О.)

Половников Е.П.

(Ф.И.О.)



АКТ

пгт. Яшкино

«20» 07 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ОАО «СКЭК»: Инженер

и представитель абонента ООО «СОНДЭР»: Гл. Инженер

Присутствовали при промывке по адресу:

пгт. Яшкино, ул. Ворошилова 1

Произведена промывка системы отопления здания холодной водой;

Начало промывки 09:00

Окончание промывки 17:00

Промывка произведена до полного осветления воды, при:

Р = ---

Сбросник = 15 мм;

Прибор учета отсутствует, система отопления заполнялась холодной водой с помощью гидроневматической установки «УГП-Микс» через обратный трубопровод системы отопления.

Представитель ОАО «СКЭК»: Неносиневский А.С. Инженер

Представитель абонента: Гл. инженер ООО «СОНДЭР» Кривицкий О.А. [подпись]